

# 検査結果報告書

第 12803171 号  
平成 25 年 3 月 12 日

依頼者の氏名 兵庫県企業庁東播磨利水事務所長 様  
所在地 兵庫県神戸市西区神出町田井字長原 3-1  
(電話番号) (078) 965-3002

厚生労働省登録検査機関  
名称 株式会社 日本食品エロロジー研究所  
食品分析センター  
所在地 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町 1 番 9 号  
TEL (078) 321-2311  
FAX (078) 321-3068

平成 25 年 3 月 11 日に依頼がありました試料の検査結果を下記のとおり報告いたします。

## 記

検体名	多田浄水場 浄水	
検査項目	検査結果	目標値
セシウム-134	< 1.0 Bq/kg ✓	10 Bq/kg
セシウム-137	< 1.0 Bq/kg ✓	
ヨウ素-131 (参考値※)	< 1.0 Bq/kg ✓	

### 備考

- ・目標値：健水発 0305 第 1 号「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」(平成 24 年 3 月 5 日付 厚生労働省健康局水道課長)
- ・検査方法：食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 及び食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長)
- ・使用機器：ゲルマニウム半導体検出器 ✓
- ※検査方法：「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成 14 年 3 月付 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

# 検査結果報告書

第 12803172 号  
平成 25 年 3 月 12 日

依頼者の氏名 兵庫県企業庁東播磨利水事務所長 様  
所在地 兵庫県神戸市西区神出町田井字長原 3-1  
(電話番号) (078) 965-3002

厚生労働省登録検査機関  
名称 株式会社 日本食品エロジ-研究所  
食品分析センター  
所在地 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町 1 番 9 号  
TEL (078) 321-2311  
FAX (078) 321-3068

平成 25 年 3 月 11 日に依頼がありました試料の検査結果を下記のとおり報告いたします。

## 記

検体名	船津浄水場 浄水	
検査項目	検査結果	目標値
セシウム-134	< 1.0 Bq/kg	10 Bq/kg
セシウム-137	< 1.0 Bq/kg	
ヨウ素-131 (参考値※)	< 1.0 Bq/kg	

### 備考

- ・目標値：健水発 0305 第 1 号「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」(平成 24 年 3 月 5 日付 厚生労働省健康局水道課長)
  - ・検査方法：食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 及び食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長)
  - ・使用機器：ゲルマニウム半導体検出器
- ※検査方法：「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成 14 年 3 月付 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)